



NOTAS:

- MEMBRAAM: 0,5mm DIK HDPE
- WATERAANVULLINGS TENK: PVC ASDROM OF 20i GEGALVANISEERDE TENK MET GATE IN BODEM
- MEDIA: 38mm GEWASDE AGGREGAAT
- PE IN GRUISBED: HDPE KLAS 6
- BINNE AFSKORT MUUR: 150mm GEPAKTE SLUIT STENE (LEGO TPE)
- WATERPLANTE:
 - THALIA DEALBATE (2m) - NIE ANBEVEEL
 - CYPERUS PAPHYRUS (2m) - NIE ANBEVEEL
 - CYPERUS TEXTILES (1m)
 - CYPERUS PROLIFER (40cm)
 - JUNCUS KRAUSII (75cm)
 - PLANTAGO (30cm BLARE)
 - ZANTEDESCHIA (30cm)
 - TYPA (PALMET)
- NE WAL VAN DIE BED EN VERDAMPINGS DAM KAN N GEWONE GEBODE MUUR WEES VAN BETONBLIKE, STENE OF SKANSKORWIE (GABIONS), DIE OPPERVLAKTE VAN DIE MUUR AAN DIE BINNEKANT MOET GLAD WEES OM NIE DIE HDPE MEMBRAAM TE BESKADIG NIE. OP ROWWE OPPERVLAKTES KAN N LAAG BIDEM U24 TUSSEN DIE MUUR EN DIE MEMBRAAM GEPLAAS WORD.

| NO | DATE | AMENDMENTS | BY | DATE |
|----|----------|----------------------------------|-----|------|
| 5 | 13/11/19 | STAALRAAM EN NOTAS | J.D | J.D |
| 4 | 13/10/17 | OPERATIEVE WATERAANVULLINGS TENK | J.D | J.D |
| 3 | 13/10/16 | MEDIA HOOGTE OPSKRIJF | J.D | J.D |
| 1 | 13/10/16 | AANVUL TENK NA GRUISBED | J.D | J.D |



PO BOX 8304
CENTURION
TEL: 012 853 8883 7346
e-mail: info@encotech.co.za

21 JOHANNESBURG
HENRIK BOSCH
SENIOR ENGINEER

| OPERIEFTE/STATUS | MAKTER/TRACEE |
|---------------------|---------------------|
| SAAMGESTEL/COMPLEED | AANGEKANSIG/GETE |
| ONTWERP/DESIGNED | MAKES/INCHECKED |
| GETEKEN/DRAWN | GOEDKEUR/REAPPROVED |

| PLAANS | DATE | PROJECT ENG. | DATE |
|--------|------|--------------|------|
| | | | |

GOEDKEURER: _____
 APPROVED SIGN: _____
 HOOF NIE: _____
 NAME VAN VERANTWORTELIENDE BAAI: _____
 NAME OF LOCAL AUTHORITY: _____

AANBEVEEL: _____
 RECOMMENDED: _____
 HOOF NIE: _____
 NAME VAN VERANTWORTELIENDE BAAI: _____
 NAME OF LOCAL AUTHORITY: _____

BOSCHHOEK MOUNTAIN ESTATE
 ALGEMENE HANTERING
 RIPOOL UITVLOEISEL

SKAAL: N.T.S.
 PROJECT NO: J225
 DATUM/DATE: JUNE 2013

TEKENING NR: J225_WTR_CD_TP_003
 WYSING: 5
 REVISIE: _____