



SNIT - NGL 1:20



SNIT - NGL 1:10



SNIT - NGL 1:5

NOTAS:

- MEMBRAAM : 1.0mm DIK HDPE
- WATERAANVULLINGS TENK : PVC ASDROM OF 20l GEGALVANISEERDE TENK MET GATE IN BODEM
- MEDIA : 28 - 40mm GEWASDE AGGREGAAT
- PYPE IN GRUISBED ; PVC OF HDPE KLAS 6
- BINNE AFSKORT MURE : 150mm GEPAKTE SLUIT STENE (LEGO TIPE) OF 60mm GEPAKTE SLUIT-PLAVEISTENE
- WATERPLANTE :
 - THALIA DEALBATE (2m) - NIE AANBEVEEL
 - CYPERUS PAPYRUS (2m) - NIE AANBEVEEL
 - CYPERUS TEXTILES (1m)
 - CYPERUS PROLIFER (40cm)
 - JUNCUS KRAUSII (75cm)
 - PLANTAGO (30cm BLARE)
 - ZANTEDESCHIA (30cm)
 - TYPHA (PALMIET)

7. NB
DIE KEERWAL VAN DIE GRUISBED EN VERDAMPINGSDAM KAN UIT DIE VOLGENDE BESTAAN:

- 'N VERSINKTE GRONDUITGRAWING MET GEKOMPakteerde BODEM EN SKUINS KANTE
- GEVONE STEENMUUR (BLOK OF STENE)
- SKANSKORWE
- GEPAKTE KLIPMatriks MET OPENINGE GEVUL MET FYN MATERIAAL

DIE OPPERVLAK VAN DIE DAMME WAT MET DIE HDPE MEMBRAAN IN AANRAKING KOM MOET SO AFGEWERK WEES DAT GEEN SKADE AAN DIE MEMBRAAN VEROORSAAK WORD TYDENS INSTALLASIE NIE.

SEPTIESE TENK TWEE KAMER TIPE
MINIMUM KAPASITEIT 1500 LITER
FABRIKATE JOJO, CALCAMITE, BALLAM-WATERSLOT.

NO	DATE	AMENDMENTS		
4	10/6/2015	STAALRAAME VERWYDER EN DETAIL GEWYSIG	J.D.	J.D.
3	19/11/2013	STAALRAAME EN NOTAS BYGEOEG	J.D.	J.D.
2	17/10/2013	WATERAANVULLINGS TENK BYGEOEG	J.D.	J.D.
1	11/10/2013	MEDIA HOOGTE VERANDER	J.D.	J.D.



CONSULTING CIVIL ENGINEERS
AND PROJECT MANAGERS

PO BOX 9304
CENTURION
0946
TEL (012) 653 8089/653 7546
FAX (012) 653 8041
e-mail: info@encotech.co.za

21 JOHANNES DRIVE
HEINOPSPARK
CENTURION

OPGEMEET/SURVEYED	NAGETREK/TRACED		
SAAMGESTEL/COMPILED	AANGEPAS/ADAPTED		
ONTWERP/DESIGNED	NAGESIEN/CHECKED		
GETEKEND/DRAWN	P.F.R.	GOEDGEKEUR/APPROVED	
PLAN NO.	DATE	PROJECT ENG.	DATE

GOEDGEKEUR
APPROVED
HOOF ING. SIVIEL
CHIEF ENG. CIVIL

NAAM VAN PLAASLIKE RAAD
NAME OF LOCAL AUTHORITY

AANBEVEEL
RECOMMENDED

HOOF TITEL
MAIN TITLE

BOSCHHOEK MOUNTAIN ESTATE

DEEL TITEL
SUB TITLE

TIPIESE SNITTE DEUR GRUISBED

SKAAL
SCALE

1:25

PROJEK NR.
PROJECT NO.

J225

DATUM/DATE

AUGUSTUS 2015

TEKENING NR.
DRAWING NO.

J225_WTR_CD_TP_001

WYSIGING
REVISION